

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 2 年 6 月 2 6 日

会津農林高等学校長 安田修久

工事（委託業務）番号	第 2 0 - 7 9 5 5 0 - 0 0 0 3 号
工事（委託業務）名	会津農林高等学校鶏舎改築（電気）工事
質 問 事 項	
1. 代価表 0016 の「LED 電球ガード」、代価表 0036 の「メッセンジャワイヤ-用吊ボルト」について、参考としている単価又は刊行物を公表していただくことは可能でしょうか。 2. 代価表 0032 の「支線バンド」「自在バンド」について、径以外の規格や型式について公表していただくことは可能でしょうか。 3. ハンドホールについて、図面 E-04 では「H2-9(R2K-60)」となっていますが、金抜き設計書 P15、P28 では「H1-9(R2K-60 蓋付)」となっています。どちらを基にすると宜しいでしょうか。	
回 答 事 項	
1. LED 電球ガードは「未来工業(株)」の「ゴムソケット用 LBG」、メッセンジャワイヤ-用吊ボルトは「パナソニック(株)」の「H 形鋼止め金具 FMH15」をカタログより採用しています。 2. 支線バンドはφ 170～265 4BD-HC-17、自在バンドはφ 470 IBT415 としています。 3. H2-9(R2K-60)を正とし、別紙のとおり設計書を修正します。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。